



RS-WD-N01-DC-6

485 型单温度超宽温变送器(内 置电池) 用户手册

文档版本：V1.3





声明

1. 本说明书版权属山东仁科测控技术有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。
2. 感谢您使用山东仁科的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换设备内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。
3. 本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。
4. 请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

山东仁科测控技术有限公司



目 录

1. 产品介绍	5
1.1 产品概述	5
1.2 功能特点	5
1.3 主要技术参数	5
1.4 系统框架	6
2. 产品选型	7
3. 菜单及显示说明	7
3.1 面板示意说明	7
3.2 液晶显示说明	8
4. 系菜单与设置	9
4.1 按键功能说明	9
4.2 按键操作简介	9
4.3 功能显示项目说明	10
5. 设备安装说明	14
5.1 设备安装前检查	14
5.2 接口说明	15
5.3 安装说明	15
6. 设备使用前配置	16
6.1 硬件连接	16
6.2 软件选择	16
6.3 参数设置	16
7. 通信协议	17
7.1 通讯基本参数	17
7.2 数据帧格式定义	17
7.3 寄存器地址	18
7.4 通讯协议示例以及解释	18
8. 常见问题及解决办法	19
9. 注意事项	19
10. 质保声明	20
11. 联系方式	20
12. 文档历史	20
附录：壳体尺寸	21



1. 产品介绍

1.1 产品概述

RS-WD-N01-DC-6-*单温度变送记录仪采用大屏液晶显示，具有自动温度记录，温度上下限双控，限值自由设置，温度凭密码校准，RS485 数据传输等功能。产品采用高灵敏度感温元件，传感器具有测量精度高，抗干扰能力强等特点，保证了产品的优异测量性能。

本产品采用高清液晶显示屏，实时显示温度数值；监控设备内部实时记录，方便随时调取监控数据，也可与我司的监控平台软件进行数据同步；内部集成报警功能模块（蜂鸣器或继电器），可超温度上下限时报警；RS485 信号输出，标准 MODBUS-RTU 通信协议，通信距离最大可达 2000 米（实测）；支持最大组网数量可达 254 个，是一款优秀的智能型工业级单温度变送器。

RS-WD-N01-DC-6-5L 单温度变送记录仪广泛应用于超低温冷藏箱，冷冻仓库等环境，温度测量范围-100~+200℃，采用超低温探头，此探头防水，测量精准。

RS-WD-N01-DC-6-5WL 单温度变送记录仪广泛应用于药物储存，冷冻仓库等环境，温度测量范围-200~+200℃，采用超宽低温探头，此探头防水，测量精准。

RS-WD-N01-DC-6-5H 单温度变送记录仪广泛应用于适用于烤箱、烟草、钢铁热处理等行业，温度测量范围 0~300℃，采用超高温探头，测量精准。

1.2 功能特点


- 高灵敏度测温元件，测量精度高、抗干扰能力强测量范围-200~+300℃范围内可选。
- 设备内置存储器，温度数据实时记录，最大可记录 65535 组。
- 可通过液晶按键进行各种报警参数、通信参数、时间日期等的设定。
- 液晶实时显示温度、时间、日期、已存储容量、设备地址、波特率等。
- 可通过监控平台进行温度报警参数、时间日期、记录参数等参数的远程召测及设置。
- 内置温度报警功能，可进行温度报警的上下限及回差设置。
- 具有 2 路开关量信号输出，可任意关联报警事项输出或用于温度上下限控制。
- 一路内置的蜂鸣器报警，一路外延的声光报警器报警（选配）。
- 多种记录模式可选，设备连接监控平台后可将温度记录数据按时间顺序自动拼接。
- RS485 信号输出，通信距离可达 2000 米，带防雷设计，安全可靠。
- 适应 DC7~30V 宽电压供电。
- 内置备用电池可续航 48 小时以上。

1.3 主要技术参数

直流供电（默认）	DC 7~30V	
最大功耗	0.51W	
精度	±0.3℃（@25℃ 60%RH）	
变送器电路工作温湿度	-20℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露）	
探头工作温度	超低温探头	-100~+200℃
	超高温探头	0~300℃
	超宽低温探头	-200~+200℃
探头线长度	3m（最长可延长至 50 米）	

温度显示分辨率	0.1℃	
温度刷新时间	1S	
长期稳定性	温度	≤0.1℃/y
响应时间	温度	≤3s(1m/s 风速)
输出信号	RS485(Modbus-RTU 协议)	
时间及日期	内置时钟，实时显示	
报警功能	内置蜂鸣器、外延声光报警器、继电器（可选）	
记录间隔（分钟）	间隔 1~65535 分钟可调，默认 30 分钟	
记录点数	65535 条，若按 30 分钟记录一次，可记录 4 年	
记录模式	关闭/打开/自动（三种模式可选）	
存储模式	自动循环存储	
备用电池工作时间	≥48h	
安装方式	壁挂式	
开孔尺寸	77mm	

1.4 系统框架



2. 产品选型

RS-					公司代号
	WD-				单温度变送、传感器
		N01-			RS485 通讯（Modbus 协议）
			DC-6-		大液晶壳内置电池
				5L	超低温探头
				5H	超高温探头
	5WL	超宽低温探头			

超低温/宽温探头



φ 3*30mm

外延超低温探头




φ 4*29mm

外延超高温探头



尺寸：20*7.5*3.65mm

外延超低温探头



固定片尺寸：38*19mm

外延超低温探头



固定孔：φ 4mm

外延超低温探头



螺纹：M6

外延超低温探头



螺纹：M8 探针：φ 5*30mm


外延超低温探头

3. 菜单及显示说明

3.1 面板示意说明



3.2 液晶显示说明



序号	说明
①	实时温度显示

②	温度报警提示
③	设备与主机通信断开提示
④	轮显地址、波特率、已存储数量、年月日、时分秒
⑤	是否处在存储模式的提示
⑥	是否处于参数修改模式的提示
⑦	剩余电量显示

4. 系菜单与设置

4.1 按键功能说明

按键	功能	说明	按键操作方式
	清除键	●进行参数设置时退出操作	短按
	返回键	●界面设置或查看时返回主菜单	短按
	增加键	●菜单查看时前翻页按键	短按
	前翻页	●参数修改时数据增加按键	短按
	打开	●在主界面打开报警的快捷键	长按
	后翻页	●菜单查看时前翻页按键	短按
	减少键	●参数修改时数据减小按键	短按
	关闭	●在主界面关闭报警的快捷键	长按
	菜单键	●进入设置界面的菜单选择键	短按
	移位键	●参数修改时的移位键	短按
	确认键	●参数修改完成后的确认键	长按

4.2 按键操作简介

- 短按  进入密码输入界面，短按 、、 可进行密码输入（默认密码 888），输入完成后再次长按“”键，3s 后进入设置主菜单，密码错误将返回主菜单。


- 2) 进入设置主菜单后，可短按  或  前后翻页，短按  进入参数设置界面。
- 3) 短按 、、 可修改参数，参数修改完成后长按 ，参数闪烁 3s 自动保存。
- 4) 设置过程按  可放弃本次设置，再按  回到主界面。
- 5) 在设置负数的过程中，负号“-”的设置需要先短按五下  键，然后再短按一下  键。

4.3 功能显示项目说明

显示项目	功能	范围及说明	默认
	地址	1~254	1
	波特率	2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 1200	4800
	密码	0~999	888

校准 000.0℃  	温度校准值	-100~+100	0
上限 300℃  	温度上限报警值	-200~+300	300
下限 -200℃  	温度下限报警值	-200~+300	-200
回差 000.0℃  	温度报警回差值	0~120	0

	时间	时分秒	
	时间	年月日	
	温度上限 关联继电器 器编号	1~2 1：代表此报警项关联到 第一路继电器 2：代表此报警项关联到 第二路继电器	1
	温度下限 关联继电器 器编号	1~2 1：代表此报警项关联到 第一路继电器 2：代表此报警项关联到 第二路继电器	1

	温度上限 报警使能	0~1 0:代表不使能 1:代表使能	1
	温度下限 报警使能	0~1 0:代表不使能 1:代表使能	1
	存储间隔 设置	0~1999 分钟	30 分 钟
	存储模式 设置	1~3 1:代表关闭 2:代表打开 3:代表自动	3 (通 断 开 时 才 存 储)

	清除已存储数据	0~1 设置为 1 即可清除已存储的数据	0
	告警存储间隔设置	1~60 分钟	2 分钟
	整点存储	0~1 0:非整点 1:整点存储	1


5. 设备安装说明

5.1 设备安装前检查

设备清单：

- 单温度变送器设备 1 台
- 合格证、保修卡、校准报告（选配）等
- 声光报警器（选配）
- USB 转 485（选配）
- 自攻丝，安装膨胀塞及螺丝 2 个，挂钩等配件

5.2 接口说明



序号	说明	序号	说明
1	保留	5	485-A
2	保留	6	485-B
3	第一路继电器常开点	7	第二路继电器常开点
4		8	

特别说明:


- 1) 485 现场布线时有一定的规范要求，详情请见资料包《485 设备现场接线手册》。
- 2) 设备接入 485 总线时，确保多台设备地址不会重复。
- 3) 两路继电器为常开触点输出，可任意关联报警事项，具体见说明书按键设置部分。

5.3 安装说明

为方便现场施工，我司提供了两种设备安装方式:

1) 葫芦孔安装

说明：在墙面固定位置打入自攻丝及膨胀螺丝，壁挂方式挂接到葫芦孔。




2) 壁挂扣安装

说明：挂钩一面使用沉头螺钉安装到墙壁上，另一面使用螺丝钉安装到设备上，然后将两部分挂到一起即可。



6. 设备使用前配置

6.1 硬件连接



6.2 软件选择

如果需要修改设备地址或波特率，可以通过按键设置，也可以使用配置软件设置。打开资料包，选择“调

试软件”---“485 参数配置软件”，找到 ，打开即可。注意：在使用该配置软件更改地址和波特率的时候只能接一台设备。

6.3 参数设置

①、选择正确的 COM 口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口），下图列举出几种不同的 485 转换器的驱动名称。



②、单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为 4800bit/s,默认地址为 0x01。

③、根据需要使用修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。

④、如果测试不成功，检查一下请重新检查设备接线及485驱动安装情况。



7. 通信协议

7.1 通讯基本参数

编 码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	无
停止位	1 位
错误校验	CRC（冗余循环码）
波特率	1200bit/s、2400bit/s、4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s、38400bit/s、57600 bit/s、115200bit/s 可设，出厂默认为 4800bit/s。

7.2 数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位 CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认 0x01）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。

主机问询帧结构：



地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

从机应答帧结构:

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	数据二区	数据 N 区	校验码
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节

7.3 寄存器地址

寄存器地址	PLC或组态地址	内容	支持功能码	说明
0001 H	40002	温度	0x03/0x04	温度实时值（扩大10倍）
0050H	40081	温度校准值	0x03/0x04/0x06	整数（扩大10倍）
07D0 H	42001	设备地址	0x03/0x04/0x06	1~254（出厂默认1）
07D1 H	42002	波特率	0x03/0x04/0x06	0代表2400 1代表4800 2代表9600 3代表19200 4代表38400 5代表57600 6代表115200 7代表1200

7.4 通讯协议示例以及解释

举例：读取设备地址 0x01 的温度值

问询帧（16 进制）：

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x01	0x00 0x01	0xD5	0xCA

应答帧（16 进制）：（例如读到温度为-10.1℃，湿度为 65.8%RH）

地址码	功能码	返回有效字节数	温度值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x02	0xFF 0x9B	0x39	0xB2

温度计算：

当温度低于 0℃ 时温度数据以补码的形式上传。

温度：FF9B H(十六进制)=-101 => 温度 = -10.1℃

举例：设备地址 0x01 修改为 0x02

问询帧（16 进制）：（假设修改地址为 0x02 注意：修改地址后需断电重启设备）

地址码	功能码	起始地址	修改数值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x06	0x07 0xD0	0x00 0x02	0x08	0x86

应答帧（16 进制）：



地址码	功能码	起始地址	修改数值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x06	0x07 0xD0	0x00 0x02	0x08	0x86

8. 常见问题及解决办法

设备无法连接到 PLC 或电脑

可能的原因：

- 1)电脑有多个 COM 口，选择的口不正确
- 2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为 1）。
- 3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误。
- 4)485 总线有断开，或者 A、B 线接反
- 5)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加 485 增强器，同时增加 120 Ω 终端电阻。
- 6)USB 转 485 驱动未安装或者损坏
- 7)设备损坏。

9. 注意事项

1) 警告：人身伤害风险。本设备严禁用作安全装置或紧急停止装置，亦不得用于可能因设备故障导致人身伤害的其他用途。使用限制：仅限按预期授权用途使用。安装、操作或维修前必须查阅技术手册。未遵守上述指引可能导致死亡或严重伤害。

10. 质保声明

保修期限自购买日起 24 个月内（以有效购买凭证为准），保修设备在保修期间，正常使用和维护的情况下，设备本身机件材料及工艺出现问题，发生故障，经查验属实，本公司将提供免费修理及更换零件。

超出质保期，终身提供维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内：

1. 产品因错误安装、使用、操作而导致设备损坏。
2. 曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。
3. 疏忽使用或被水、其他物质掺入设备内造成损坏。
4. 意外事件自然灾害导致的故障或损坏。
5. 超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。

11. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.com



山东仁科测控技术有限公司 



欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务

12. 文档历史

- | | |
|------|------------|
| V1.0 | 文档建立 |
| V1.1 | 增加了 A 准精度 |
| V1.2 | 修改了电路板工作湿度 |
| V1.3 | 增加了超宽低温选型 |

附录：壳体尺寸

