

7 路模拟量转 485 模块 用户手册

文档版本：V1.0





声明

1. 本说明书版权属山东仁科测控技术有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。
2. 感谢您使用山东仁科的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换设备内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。
3. 本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。
4. 请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

山东仁科测控技术有限公司



目录

1.产品介绍	4
1.1 产品概述	4
1.2 功能特点	4
1.3 主要技术指标	4
1.4 设备选型	5
1.5 模拟量对应关系表	5
2.设备安装说明	5
2.1 设备安装前检查	5
2.2 端子定义	5
2.3 设备尺寸	6
2.4 安装方式	7
2.5 输入类型切换说明	7
3.配置软件安装及使用	8
3.1 软件选择	8
3.2 参数设置	8
4.通信协议	9
4.1 通信基本参数	9
4.2 数据帧格式定义	9
4.3 保持寄存器地址定义	9
4.4 通讯协议示例以及解释	10
5.常见问题及解决办法	12
6.注意事项	12
7.联系方式	13
8.文档历史	13

1. 产品介绍

1.1 产品概述

该模块可采集现场的最多 7 路模拟量信号(4-20mA、0-20mA、0-5V、1-5V)，并通过 485 接口标准 ModBus-RTU 通信协议上传。可直接接入现场的 PLC、工控仪表、组态屏或组态软件。采集精度 12 位分辨率，0.1% 典型精度。可广泛应用于工业现场、配电柜等需要模拟量信号采集的场所。

1.2 功能特点

- 7 路模拟量电流输入 4~20mA、0-20mA
- 7 路模拟量电压输入 0~5V、1~5V
- 2 路 485 输出完全独立，可单独设置地址波特率
- 12 位分辨率，0.1%精度 ADC
- 支持标准 ModBus-RTU 通讯协议
- 通信运行指示灯、防死机看门狗
- 带防雷、静电保护 RS485 通讯接口、运放信号隔离
- 地址、波特率、校验位可通过上位机软件设置
- 可通过配置软件独立设置每路电流或电压输入类型
- 防反接、过压保护、过流保护、短路保护

1.3 主要技术指标

直流供电（默认）	5-30V
最大功耗	0.08W（DC12V）
工作温度	-40℃~+60℃
AD 转换分辨率	12 位
精度	典型精度：±0.1%FS
采集信号	4~20mA、0-20mA、0~5V、1~5V 可选
通讯接口	ModBus-RTU（2 路，完全独立）
地址范围	1-254（默认 1）
波特率	数值范围 0-7 0: 2400bps 1: 4800bps 2: 9600bps 3: 19200bps 4: 38400bps 5: 57600bps 6: 115200bps 7: 1200bps 默认：4800bps
校验方式	数值范围：0-2 0: 无校验（None）1: 奇校验（ODD）2: 偶校验（EVEN） 默认：无校验



输入阻抗	4-20mA	$\leq 200\Omega$
	0-5V/0-10V	$\geq 10k\Omega$

1.4 设备选型

RS-					公司代号
	I20-				采集 4~20mA 电流信号
	V05-				采集 0~5V 电压信号
		485-			485 通讯 (ModBus 协议)
			7-		采集 7 路模拟量信号
				2	亚当壳

1.5 模拟量对应关系表

类型	采集数据 (12 位 AD)	计算举例
0~20mA	0~4095	0mA 对应 0, 20mA 对应 4095 例: 读取的数据值为 3000, 则测量输出电流信号为 $(3000/4095)*20mA=14.65mA$
4~20mA	819~4095	4mA 对应 819, 20mA 对应 4095 例: 读取的数据值为 3000, 则测量输出电流信号为 $(3000/4095)*20mA=14.65mA$
0~5V	0~4095	0V 对应 0, 5V 对应 4095 例: 读取的数据值为 3000, 则测量输出电流信号为 $(300/4095)*5V=3.66V$
1~5V	819~4095	1V 对应 819, 5V 对应 4095 例: 读取的数据值为 3000, 则测量输出电流信号为 $(1000/4095)*10V=3.66V$

2. 设备安装说明

2.1 设备安装前检查


设备清单

- 模拟量转 485 模块 (7 路) 1 台
- USB 转 485(选配)


2.2 端子定义

端子编号	端子名称	说明
1	IN0+	模拟量输入 0 通道正
2	IN0-	模拟量输入 0 通道负
3	IN1+	模拟量输入 1 通道正
4	IN1-	模拟量输入 1 通道负
5	IN2+	模拟量输入 2 通道正
6	IN2-	模拟量输入 2 通道负
7	IN3+	模拟量输入 3 通道正
8	IN3-	模拟量输入 3 通道负
9	IN4+	模拟量输入 4 通道正
10	IN4-	模拟量输入 4 通道负
11	IN5+	模拟量输入 5 通道正
12	IN5-	模拟量输入 5 通道负
13	IN6+	模拟量输入 6 通道正
14	IN6-	模拟量输入 6 通道负
15	A2	第二路 485 正
16	B2	第二路 485 负
17	A1	第一路 485 正
18	B1	第一路 485 负
19	VCC	电源正
20	GND	电源负

2.3 设备尺寸



2.4 安装方式



35mm 导轨安装，将产品背后的卡扣固定在导轨条上即可。

2.5 输入类型切换说明

客户可根据现场使用情况来自行切换电流型输入或者电压型输入


1. 打开配置软件，和上位机通讯后，在输入类型一栏每一路对应选择是电流型还是电压型（使用前七路设置即可）

输入类型：	读取	写入	版本	读取
第一路：			第二路：	
第三路：			第四路：	
第五路：			第六路：	
第七路：			第八路：	

2. 电路板上需做相应改动

若选择电流型输入，将对应路数的短接帽短接。

若选择电压型输入，将对应路数的短接帽去掉。



3.配置软件安装及使用


3.1 软件选择



打开资料包，选择“调试软件”---“485 参数配置软件 V5.05”，找到并打开即可。

3.2 参数设置

①、选择正确的 COM 口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口），下图列举出几种不同的 485 转换器的驱动名称。



②、单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为 4800bit/s,默认地址为 0x01。

③、根据需要使用修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。

④、如果测试不成功，请重新检查设备接线及 485 驱动安装情况。



4.通信协议

4.1 通信基本参数

编 码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	无
停止位	1 位
错误校验	CRC（冗余循环码）
波特率	1200~115200bps 可设，出厂默认为 4800bps N.8.1

4.2 数据帧格式定义

采用 ModBus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位 CRC 码结束结构≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认 0x01），范围 0x01-0xFE。

功能码：主机所发指令功能指示。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。

主机问询帧结构：

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低字节	校验码高字节
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

从机应答帧结构：

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	数据二区	数据N区	校验码低字节	校验码高字节
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

4.3 保持寄存器地址定义

寄存器地址	PLC 或组态地址	内容	支持功能码	备注
0000 H	40001	1 通道模拟量数值	0x03/0x04	范围：0-4095
0001 H	40002	2 通道模拟量数值	0x03/0x04	范围：0-4095
0002 H	40003	3 通道模拟量数值	0x03/0x04	范围：0-4095
0003 H	40004	4 通道模拟量数值	0x03/0x04	范围：0-4095
0004 H	40005	5 通道模拟量数值	0x03/0x04	范围：0-4095
0005 H	40006	6 通道模拟量数值	0x03/0x04	范围：0-4095



0006 H	40007	7 通道模拟量数值	0x03/0x04	范围：0-4095
07D0 H	42001	设备地址	0x03/0x04/0x06	1-254,默认 1
07D1 H	42002	波特率	0x03/0x04/0x06	数值范围：0-7; 0: 1200bps 1: 2400bps 2: 4800bps 3: 9600bps 4: 19200bps 5: 38400bps 6: 57600bps 7: 115200bps 默认：9600bps
07D2 H	42003	校验位	0x03/0x04/0x06	数值范围：0-2 0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验 默认：无校验

4.4 通讯协议示例以及解释

举例：读取设备地址 0x01 的1、2、3、 4 通道模拟量信号值

问询帧

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低字节	校验码高字节
0x01	0x03	0x00 0x00	0x00 0x04	0x44	0x09

应答帧

地址码	功能码	返回有效 字节数	模拟量 1	模拟量 2	模拟量 3	模拟量 4	校验码 低字节	校验码 高字节
0x01	0x03	0x08	0x01 0x2C	0x00 0xC8	0x01 0x2C	0x00 0xC8	0xD8	0x0F

说明：

返回第 1 通道数据为 012CH，换算成十进制为 300，表示当前模拟量采集数据码值为 300。

返回第 2 通道数据为 0x00C8，换算成十进制为 200，表示当前模拟量采集数据码值为 200。

假如模块为 0-5V，码值为 3000，则测量出信号为 $5 * 3000/4095 = 3.66V$ 。

假如模块为 0-10V，码值为 3000，则测量出信号为 $10 * 3000/4095 = 7.33V$ 。

假如模块为 4-20mA，码值为 3000，则测量出信号为 $20 * 3000/4095 = 14.65mA$ 。

读取设备地址

举例：读取设备地址 0x01 的地址

问询帧

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低字节	校验码高字节
0x01	0x03	0x07 0xD0	0x00 0x01	0x84	0x87

应答帧

地址码	功能码	返回有效 字节数	地址码	校验码 低字节	校验码 高字节
0x01	0x03	0x02	0x00 0x01	0x79	0x84

读取设备波特率

举例：读取设备地址 0x01 的波特率

问询帧

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低字节	校验码高字节
0x01	0x03	0x07 0xD1	0x00 0x01	0xD5	0x47

应答帧

地址码	功能码	返回有效 字节数	地址码	校验码 低字节	校验码 高字节
0x01	0x03	0x02	0x00 0x01	0x79	0x84

返回数据中波特率为 0x01,表示波特率为 4800bps。

5.常见问题及解决办法

5.1 设备无法连接到 PLC 或电脑

可能的原因:

- 1)电脑有多个 COM 口，选择的口不正确。
- 2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为 1）。
- 3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误。
- 4)主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在 200ms 以上。
- 5)485 总线有断开，或者 A、B 线接反。
- 6)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加 485 增强器，同时增加 120 Ω 终端电阻。
- 7)USB 转 485 驱动未安装或者损坏。
- 8)设备损坏

6.注意事项

1) 警告：人身伤害风险。本设备严禁用作安全装置或紧急停止装置，亦不得用于可能因设备故障导致人身伤害的其他用途。使用限制：仅限按预期授权用途使用。安装、操作或维修前必须查阅技术手册。未遵守上述指引可能导致死亡或严重伤害。



7.联系方式

山东仁科测控技术有限公司

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.com



山东仁科测控技术有限公司 [官网](http://www.rkckth.com)



欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务

8.文档历史

V1.0

文档建立